

## 平成10年度安全協定に基づく異常事象報告一覧

件番	発電所名	発生日	事象発生時 運転状況	事象概要	影響等	国への報告区分
		終結日				評価尺度
1	ふげん	H10. 6. 5	計画停止中 (原子炉停止操作中)	「重水水位低低」による原子炉 自動停止	自動停止	法律
		H10. 7. 3				0
2	高浜2号機	H10. 8. 27	調整運転中	Bループ「過出力ΔTパーシャル 原子炉トリップ」等警報の発信	-	-
		H10. 8. 27				-
3	大飯2号機	H10. 9. 3	定期検査中	炉内計装用管台キャノピーシール部からの漏えい	-	通達
		H11. 1. 28				0-
4	敦賀2号機	H10. 9. 24	定期検査中	6.9kV 2A母線低電圧による非常用 ディーゼル発電機2Aの起動・給電	-	-
		H10. 10. 12				-
5	もんじゅ	H10. 10. 17	停止中	タービン建物内高圧母線点検作 業時における作業員の負傷	-	法律
		H10. 10. 27				-
6	美浜3号機	H10. 10. 18	運 転 中	復水器伝熱管の漏えい	出力抑制	通達
		H10. 10. 29				評価対象外
7	敦賀2号機	H10. 11. 5	定期検査中	非常用ディーゼル発電機B号機 の自動停止	-	-
		H10. 11. 10				-
8	敦賀2号機	H10. 11. 25	運 転 中	「原子炉トリップパーシャル作 動」警報の発信	-	-
		H10. 11. 26				-
9	大飯2号機	H10. 12. 1	定期検査中	B-余熱除去ポンプ出口配管ドレ ン弁取付管台溶接部からの漏えい	-	法律
		H11. 1. 13				0-
10	高浜3号機	H10. 12. 15	定期検査中	B-海水ポンプ自動停止	-	-
		H10. 12. 16				-
11	高浜1号機	H11. 1. 7	運 転 中	1次冷却材ポンプ第3軸シール 部の機能低下	-	-
		H11. 3. 18				-
12	ふげん	H11. 1. 8	定期検査中 (原子炉停止操作中)	「B-自動スクラム」警報の 発信	-	-
		H11. 7. 19				-
13	ふげん	H11. 1. 11	定期検査中	タービン建屋地下2階における 海水漏えい	-	-
		H11. 5. 17				-
14	敦賀2号機	H11. 1. 21	運 転 中	原子炉建屋（管理区域）内での 労働災害	-	-
		H11. 1. 29				-
15	大飯2号機	H11. 1. 29	定期検査中 (調整運転中)	制御棒落下に伴う原子炉手動停 止	手動停止	法律
		H11. 7. 17				1
16	ふげん	H11. 2. 1	定期検査中	燃料交換機スナウト位置検出器 の損傷	-	-
		H11. 2. 9				-
17	ふげん	H11. 2. 4	定期検査中	主変圧器用遮断器の損壊	-	法律
		H11. 4. 7				-
18	敦賀2号機	H11. 3. 2	運 転 中	A-非常用ディーゼル発電機の 自動待機除外	-	-
		H11. 3. 3				-
19	大飯1号機	H11. 3. 10	定期検査中	復水処理建屋内母線点検作業時 の作業員の感電負傷	-	法律
		H11. 3. 19				-
20	大飯1号機	H11. 3. 15	定期検査中	燃料集合体支持格子の損傷	-	通達
		H11. 5. 14				0-
21	敦賀2号機	H11. 3. 16	運 転 中	電動主給水ポンプ用ブースタポンプの モータ下部軸受油冷却器の取替	-	-
		H11. 3. 21				-
22	ふげん	H11. 3. 18	定期検査中	燃料交換機スナウト排水系統か らの燃料交換プール水の漏えい	-	通達
		H11. 3. 25				-
23	大飯1号機	H11. 3. 19	定期検査中	原子炉補助建屋（管理区域）内 での労働災害	-	-
		H11. 3. 20				-