

平成11年度安全協定に基づく異常事象報告一覧

件番	発電所名	発生日	事象発生時 運転状況	事象概要	影響等	国への報告区分
		終結日				評価尺度
1	大飯1号機	H11. 4. 1	定期検査中	制御棒駆動装置ハウジング等キャノピーシール部の損傷	-	-
		H11. 6. 6				-
2	大飯3、4号機	H11. 4. 6	運 転 中	落雷に伴う送電線停止による 所内単独運転	出力低下	-
		H11. 4. 8				-
3	ふげん	H11. 4. 7	定期検査中	再循環ポンプB号機の試運転時 における不具合	-	法律
		H11. 6. 9				-
4	もんじゅ	H11. 4. 9	停 止 中	原子炉補助建屋における職員の 負傷	-	法律
		H11. 4. 20				-
5	美浜2号機	H11. 4. 29	運 転 中	復水器伝熱管の漏えい	出力抑制	通達
		H11. 6. 12				評価対象外
6	美浜2号機	H11. 4. 30	運 転 中 (約65%運転中)	余熱抽出水系統配管の漏えいに 伴う原子炉手動停止	手動停止	法律
		H11. 6. 12				0-
7	美浜3号機	H11. 5. 26	定期検査中	A主蒸気管系統の油圧防振器の 損傷	-	通達
		H11. 6. 14				0+
8	高浜4号機	H11. 5. 27	定期検査中	蒸気発生器伝熱管の損傷	-	法律
		H11. 7. 17				0-
9	ふげん	H11. 7. 2	定期検査中	重水精製装置Ⅱエリアトリチウム モニタ等の上昇	-	通達
		H12. 5. 26				-
10	高浜4号機	H11. 7. 5	定期検査中 (原子炉臨界中)	炉内中性子束監視装置でのハウ 酸析出に伴う原子炉手動停止	手動停止	法律
		H11. 7. 17				0-
11	敦賀2号機	H11. 7. 12	運 転 中	再生熱交換器連絡配管からの漏 えいに伴う原子炉手動停止	手動停止	法律
		H12. 2. 21				1
12	高浜2号機	H11. 8. 4	運 転 中	復水器伝熱管の漏えい	出力抑制	通達
		H11. 8. 10				評価対象外
13	ふげん	H11. 9. 18	運 転 中	取水口水位低下に伴う原子炉手 動停止	手動停止	法律
		H11. 9. 21				0
14	高浜1,3,4号機	H11. 10. 27	運 転 中	送電系事故に伴う原子炉自動停 止	自動停止	-
		H11. 11. 1				-
15	ふげん	H11. 10. 28	運 転 中	シールプラグのシール機能低下 に伴う原子炉手動停止	手動停止	法律
		H11. 11. 30				0
16	ふげん	H11. 11. 18	停 止 中	急速注水系定期試験時の不具合	-	通達
		H11. 11. 27				-
17	大飯1号機	H11. 11. 26	運 転 中	B内部スプレポンプの自動待機 除外	-	-
		H11. 11. 28				-
18	敦賀1号機	H11. 12. 9	定期検査中	シュラウドサポート部の損傷	-	法律
		H13. 3. 15				0-
19	ふげん	H11. 12. 15	運 転 中	落雷に伴う送電線停止による原 子炉自動停止	自動停止	-
		H11. 12. 17				-
20	大飯3号機	H12. 1. 13	運 転 中	原子炉トリップパーシャル警報 の発信	-	-
		H12. 1. 13				-
21	敦賀2号機	H12. 1. 15	定期検査中	加圧器逃しタンクからの漏えい	-	-
		H12. 1. 15				-
22	大飯2号機	H12. 2. 14	運 転 中	復水器伝熱管の漏えい	出力抑制	通達
		H12. 2. 28				評価対象外
23	大飯2号機	H12. 2. 19	運 転 中 (約60%運転中)	タービン手動停止に伴う原子炉 停止	手動停止	法律
		H12. 2. 28				0-
24	高浜3号機	H12. 3. 16	定期検査中	蒸気発生器伝熱管の損傷	-	法律
		H12. 4. 28				0-