

平成12年度安全協定に基づく異常事象報告一覧

件番	発電所名	発生日		事象発生時 運転状況	事象概要	影響等	国への報告区分	
		終結日					評価尺度	
①	ふげん	H12. 4. 3	計画停止中 (原子炉起動中)	制御棒位置指示不良に伴う 原子炉手動停止	手動停止	法律		
		H12. 4. 27				0		
②	美浜2号機	H12. 4. 7	運 転 中	化学体積制御系抽出水配管から の漏えいによる原子炉手動停止	手動停止	法律		
		H12. 4. 28				0-		
③	高浜1号機	H12. 4. 19	運 転 中	復水器伝熱管の漏えい	出力抑制	通達		
		H12. 4. 27				評価対象外		
④	美浜2号機	H12. 4. 29	運 転 中 (約20%運転中)	発電機励磁装置故障による 発電機および原子炉自動停止	自動停止	法律		
		H12. 5. 3				0+		
⑤	大飯1号機	H12. 5. 9	運 転 中	復水器伝熱管の漏えい	出力抑制	通達		
		H12. 5. 17				評価対象外		
⑥	大飯1号機	H12. 5. 19	運 転 中	1次冷却材中の放射能濃度の 上昇(燃料集合体の漏えい)	-	通達* ¹		
		H12. 9. 5				0-		
⑦	ふげん	H12. 7. 6	運 転 中	A-非常用ディーゼル発電機 の自動待機除外	-	通達		
		H12. 7. 7				評価対象外		
⑧	大飯2号機	H12. 7. 7	運 転 中	湿分分離加熱器ドレンタンク マンホール部からの蒸気漏えい	出力抑制	通達		
		H12. 7. 11				評価対象外		
⑨	大飯1号機	H12. 8. 13	定期検査中	燃料取出し作業中の不具合	-	-		
		H12. 8. 31				-		
⑩	高浜2号機	H12. 8. 21	運 転 中	高圧給水加熱器伝熱管の漏えい	出力抑制	通達		
		H12. 8. 28				0-		
⑪	美浜3号機	H12. 8. 24	定期検査中	蒸気発生器伝熱管の損傷	-	法律		
		H12. 10. 25				0-		
⑫	大飯1号機	H12. 9. 2	定期検査中	原子炉補助建屋内(管理区域) における作業員の負傷	-	-		
		H12. 9. 6				-		
⑬	高浜4号機	H12. 10. 2	定期検査中	蒸気発生器伝熱管の損傷	-	法律		
		H12. 11. 8				0-		
⑭	美浜3号機	H12. 10. 26	定期検査中 (調整運転中)	2次系クリーンアップ配管の 損傷	-	-		
		H12. 11. 15				-		
⑮	ふげん	H12. 10. 31	定期検査中	燃料交換機スナウト位置検出器 の損傷	-	-		
		H12. 11. 2				-		
⑯	大飯1、2 号機	H12. 11. 7	1号機:定期検査中 2号機:運 転 中	雑固体焼却炉グローブボックス 等の軽微な損傷	-	-		
		H12. 12. 7				-		
⑰	美浜3号機	H12. 11. 15	定期検査中 (調整運転中)	主給水管からの蒸気漏れに伴う 原子炉手動停止	手動停止	法律		
		H12. 12. 4				0-		
⑱	大飯1、2 号機	H12. 11. 30	1号機:調整運転中 2号機:運 転 中	プラント排気筒モニタの一時的 な指示上昇	-	通達		
		H12. 12. 12				0-		
⑲	大飯1号機	H12. 12. 2	定期検査中 (調整運転中)	タービン弁油圧系統からの油漏れ に伴う原子炉手動停止	手動停止	法律		
		H12. 12. 12				0-		
⑳	敦賀1号機	H13. 2. 9	定期検査中	原子炉再循環ポンプの異音	-	-		
		H13. 2. 15				-		
㉑	高浜2号機	H13. 3. 4	定期検査中 (調整運転中)	6A高圧給水加熱器ドレン流量 増加に伴う出力抑制	出力抑制	通達		
		H13. 3. 11				評価対象外		

* 1 ; 定期検査での燃料漏えい検査の結果、9月5日に燃料集合体1体に漏えいが確認されたため、通達に基づく報告対象となった。