

平成13年度安全協定に基づく異常事象報告一覧

件 番	発 電 所 名	発 生 日	事象発生時 運 転 状 況	事 象 概 要	影 響 等	国への報告区分
		終 結 日				評 価 尺 度
①	敦賀1号機	H13. 4. 10	運 転 中	排ガスジェットポンプ駆動用蒸 気配管からの蒸気漏れ	-	-
		H13. 4. 14				-
②	高浜1号機	H13. 4. 19	運 転 中	高圧給水加熱器伝熱管の漏えい	出力抑制	通達
		H13. 4. 28				0-
③	ふげん	H13. 5. 23	運 転 中	アニュラス内ヘリウム循環系戻 り配管からのトリチウム漏れ	手動停止	法律
		H14. 6. 28				0-
④	大飯1号機	H13. 5. 29	運 転 中	B内部スプレポンプの自動待機 除外	-	-
		H13. 5. 31				-
⑤	美浜2号機	H13. 6. 11	運 転 中	2次系B主蒸気管からの蒸気漏 れ	-	-
		H13. 6. 14				-
⑥	高浜3号機	H13. 7. 6	定期検査中	蒸気発生器伝熱管の損傷	-	法律
		H13. 8. 31				0-
⑦	敦賀1号機	H13.10. 9	運 転 中	原子炉安全保護系チャンネルA スクラム警報発信	-	-
		H13.10.10				-
⑧	敦賀1号機	H13.10.24	運 転 中	タービン衛帯蒸気系ドレン配管 からの蒸気漏れ	-	-
		H13.10.29				-
⑨	敦賀1号機	H13.12. 3	運 転 中	フィルタスラッジ貯蔵タンク (A) 出口管台からの漏えい	-	-
		H13.12. 6				-
⑩	大飯3号機	H13.12.25	運 転 中	2次系D主蒸気管からの蒸気漏 れ	-	-
		H13.12.27				-
⑪	高浜4号機	H14. 1. 30	定期検査中	蒸気発生器伝熱管の損傷	-	法律
		H14. 3. 5				0-
⑫	ふげん	H14. 2. 13	定期検査中	C-濃縮廃液貯蔵タンク下部か らのわずかな漏えい	-	-
		H14. 2. 25				-