

## 平成14年度安全協定に基づく異常事象報告一覧

| 件番 | 発電所名  | 発生日         | 事象発生時<br>運転状況     | 事象概要                         | 影響等  | 国への報告区分 |
|----|-------|-------------|-------------------|------------------------------|------|---------|
|    |       | 終結日         |                   |                              |      | 評価尺度    |
| ①  | ふげん   | H14. 4. 8   | 定期検査中<br>(原子炉運転中) | タービングランド蒸気圧力計配管継手部からの蒸気漏れ    | 手動停止 | —       |
|    |       | H14. 4. 11  |                   |                              |      | —       |
| ②  | ふげん   | H14. 4. 17  | 定期検査中<br>(調整運転中)  | 原子炉冷却材中のよう素濃度の上昇             | 手動停止 | 法律      |
|    |       | H14. 6. 13  |                   |                              |      | 0-      |
| ③  | 敦賀1号機 | H14. 6. 14  | 運 転 中             | 可燃性ガス濃度制御系の流量調整弁の動作不良について    | —    | —       |
|    |       | H14. 6. 18  |                   |                              |      | —       |
| ④  | 敦賀2号機 | H14. 6. 17  | 定期検査中             | 定期検査作業中における作業員の負傷            | —    | —       |
|    |       | H14. 6. 20  |                   |                              |      | —       |
| ⑤  | 敦賀1号機 | H14. 7. 25  | 運 転 中             | 原子炉保護系チャンネルAスクラム             | —    | —       |
|    |       | H14. 7. 25  |                   |                              |      | —       |
| ⑥  | 高浜4号機 | H14. 8. 9   | 運 転 中             | 原子炉トリップパースシャル作動<br>他の警報発信    | —    | —       |
|    |       | H14. 8. 10  |                   |                              |      | —       |
| ⑦  | 美浜2号機 | H14. 8. 20  | 運 転 中             | A-格納容器循環ファンの手動停止             | —    | —       |
|    |       | H14. 8. 25  |                   |                              |      | —       |
| ⑧  | ふげん   | H14. 8. 28  | 運 転 中             | B-循環水ポンプ停止に伴う出力低下            | 出力抑制 | 通達      |
|    |       | H14. 9. 27  |                   |                              |      | 評価対象外   |
| ⑨  | ふげん   | H14. 11. 5  | 運 転 中             | 起動用真空ポンプドレンセパレータの破損          | —    | —       |
|    |       | H14. 12. 5  |                   |                              |      | —       |
| ⑩  | 美浜3号機 | H14. 11. 12 | 運 転 中             | C-1次冷却材ポンプ封水注入ライン溶接部からの漏えい   | 手動停止 | 法律      |
|    |       | H14. 11. 29 |                   |                              |      | 0-      |
| ⑪  | 高浜3号機 | H14. 11. 28 | 定期検査中<br>(調整運転中)  | A-非常用ディーゼル発電機の待機除外           | —    | —       |
|    |       | H14. 11. 28 |                   |                              |      | —       |
| ⑫  | 敦賀2号機 | H14. 12. 6  | 運 転 中             | 非常用ディーゼル発電機(A)の待機除外          | —    | —       |
|    |       | H14. 12. 7  |                   |                              |      | —       |
| ⑬  | 敦賀2号機 | H14. 12. 12 | 運 転 中             | タービン軸受付近保温材からの発火による原子炉停止     | 手動停止 | 法律      |
|    |       | H14. 12. 23 |                   |                              |      | 評価対象外   |
| ⑭  | 敦賀2号機 | H14. 12. 13 | 事故停止中             | A高圧第6給水加熱器出口弁逃がしライン付近からの蒸気漏れ | —    | —       |
|    |       | H14. 12. 23 |                   |                              |      | —       |
| ⑮  | 大飯3号機 | H15. 2. 28  | 定期検査中<br>(調整運転中)  | B-余熱除去ポンプの待機除外               | —    | —       |
|    |       | H15. 2. 28  |                   |                              |      | —       |
| ⑯  | 敦賀1号機 | H15. 2. 28  | 運 転 中             | 原子炉再循環ポンプメカニカルシールの機能低下       | 手動停止 | 法律      |
|    |       | H15. 3. 7   |                   |                              |      | 0-      |