

平成15年度安全協定に基づく異常事象報告一覧

件番	発電所名	発生日	事象発生時 運転状況	事象概要	影響等	国への報告区分
		終結日				評価尺度
①	ふげん	H15. 5. 11	廃炉措置 準備中	燃料移送装置外隔離弁の動作不良	—	—
		H15. 5. 20				—
②	美浜2号機	H15. 5. 16	運 転 中	第5高圧給水加熱器伝熱管漏えいに伴う出力降下	出力抑制	通達
		H15. 5. 23				0-
③	美浜3号機	H15. 5. 21	定期検査中	炉内計装用コンジットチューブ表面の応力腐食割れ	—	—
		H15. 6. 16				—
④	高浜4号機	H15. 5. 22	定期検査中	蒸気発生器伝熱管の損傷	—	法律
		H15. 6. 14				0-
⑤	敦賀1号機	H15. 6. 23	定期検査中	主給水逆止弁等の構成部品の紛失	—	—
		H15. 8. 9				—
⑥	敦賀1号機	H15. 6. 25	定期検査中	新型制御棒の表面に確認されたひび割れ	—	—
		H15. 8. 9				—
⑦	ふげん	H15. 7. 4	廃炉措置準備中 (定期検査中)	廃棄物処理建屋での火災報知器の警報発報	—	通達
		H16. 3. 31				0-
⑧	敦賀1号機	H15. 8. 20	定期検査中 (調整運転中)	非常用復水器(A)の待機除外	—	—
		H15. 8. 28				—
⑨	ふげん	H15. 9. 8	廃炉措置準備中 (定期検査中)	トリチウム除去装置建屋での火災	—	—
		H16. 6. 3				—
⑩	敦賀2号機	H15. 9. 10	定期検査中	加圧器逃がし弁用管台等溶接部のひび割れ	—	法律
		H15. 10. 29				0-
⑪	高浜2号機	H15. 10. 22	定期検査中 (調整運転中)	低圧タービン入口配管フランジ部からの蒸気漏れ	手動停止	—
		H15. 10. 25				—
⑫	美浜2号機	H15. 11. 9	定期検査中 (調整運転中)	加圧器スプレ配管ベントラインからの1次冷却水漏れ	手動停止	法律
		H15. 11. 17				0-
⑬	敦賀2号機	H15. 11. 20	定期検査中 (調整運転中)	A-非常用ディーゼル発電機の待機除外	—	—
		H15. 11. 20				—
⑭	大飯1号機	H15. 12. 5	運 転 中	D-1次冷却材ポンプNo. 3シールの機能低下	手動停止	法律
		H15. 12. 18				0-
⑮	敦賀2号機	H15. 12. 18	運 転 中	B-電動補助給水ポンプの待機除外	—	—
		H15. 12. 25				—
⑯	敦賀1号機	H15. 12. 19	運 転 中	送電線への落雷による原子炉自動停止	自動停止	—
		H15. 12. 20				—
⑰	敦賀1号機	H15. 12. 28	運 転 中	B-原子炉再循環ポンプメカニカルシールの機能低下	手動停止	法律
		H16. 1. 3				0-
⑱	高浜3号機	H16. 1. 22	定期検査中	蒸気発生器伝熱管の損傷	—	法律
		H16. 3. 8				0-
⑲	大飯3号機	H16. 2. 25	運 転 中	1次冷却材中の放射能濃度の上昇(燃料集合体漏えい)	—	—
		H16. 5. 12				—
⑳	大飯1、2号機	H16. 3. 24	運 転 中	A-廃液蒸発装置の廃液濃縮液ポンプ入口配管からの漏えい	—	—
		H16. 5. 27				—