

平成16年度安全協定に基づく異常事象報告一覧

件番	発電所名	発生日	事象発生時 運転状況	事象概要	影響等	国への報告区分
		終結日				評価尺度
1	大飯3号機	H16. 5. 5	定期検査中	原子炉容器上部ふた制御棒駆動装置取付管台からの漏えい	—	法律
		H17. 1. 14				0-
2	高浜4号機	H16. 5. 29	運 転 中	B直流電源の一時的な喪失	—	—
		H16. 5. 29				—
3	敦賀1号機	H16. 6. 8	運 転 中	負荷遮断信号発信による原子炉自動停止	自動停止	法律
		H16. 6. 23				0+
4	大飯1号機	H16. 6. 10	定期検査中	燃料取替用水タンクの変形	—	法律
		H16. 7. 18				0-
5	大飯1号機	H16. 7. 5	定期検査中	2次系主給水配管曲がり部の減肉	—	法律
		H16. 7. 23				0-
6	大飯1号機	H16. 7. 14	定期検査中	燃料取替用水タンクからの水のにじみ	—	法律
		H16. 7. 18				0-
7	高浜2号機	H16. 7. 24	運 転 中	主変圧器負荷時タップ切換器の取替え作業(予防保全)のための発電停止	発電停止	—
		H16. 7. 26				—
8	美浜3号機	H16. 8. 9	運 転 中	2次系配管破損による原子炉自動停止	自動停止	法律
		H19. 2. 7				1
9	敦賀1号機	H16. 8. 12	運 転 中	高圧注水系の運転上の制限逸脱	—	—
		H16. 8. 13				—
10	高浜4号機	H16. 8. 30	定期検査中	タービンサンプ水モニタ等の指示の上昇	—	—
		H16. 9. 10				—
11	高浜4号機	H16. 9. 6	定期検査中	蒸気発生器伝熱管の損傷	—	法律
		H16. 10. 28				0-
12	美浜1号機	H16. 9. 16	計画停止中	B余熱除去クーラ下部からのほう酸析出	—	—
		H16. 10. 7				—
13	美浜1号機	H16. 10. 19	計画停止中	タービン動補助給水配管の肉厚不足	—	法律
		H16. 10. 26				0-
14	敦賀1号機	H16. 10. 25	定期検査中	非常用復水器Bの待機除外	—	—
		H16. 10. 26				—
15	敦賀2号機	H16. 11. 7	運 転 中	C蒸気発生器主蒸気ライン圧力検出系の不具合に伴う「工安系パーシャル作動」警報の発報	—	—
		H16. 11. 9				—
16	敦賀2号機	H16. 11. 15	運 転 中	一次系純水タンク架台塗装作業中における転落	—	—
		H16. 12. 1				—
17	敦賀1号機	H16. 12. 17	運 転 中	高圧注水系の待機除外	—	—
		H16. 12. 20				—
18	大飯1号機	H17. 1. 12	運 転 中	加圧器安全弁出口温度の上昇	手動停止	—
		H17. 1. 22				—
19	敦賀2号機	H17. 1. 18	定期検査中	蒸気発生器伝熱管の損傷	—	法律
		H17. 2. 25				0-
20	美浜1号機	H17. 1. 20	運 転 中	湿分離加熱器ドレンタンク上部からのわずかな蒸気漏れ	出力抑制	—
		H17. 1. 27				—
21	美浜1号機	H17. 2. 4	運 転 中	湿分離加熱器加熱蒸気室ドレン抜き栓からの漏えい	手動停止	—
		H17. 3. 9				—
22	高浜1号機	H17. 2. 10	運 転 中	管理区域内での作業員の負傷	—	—
		H17. 2. 15				—
23	大飯4号機	H17. 2. 14	運 転 中	高低圧注入系の電動弁の不具合	—	—
		H17. 2. 15				—
24	大飯3号機	H17. 3. 7	運 転 中	原子炉格納容器内での漏えい発見による原子炉手動停止	手動停止	—
		H17. 3. 27				—
25	美浜1号機	H17. 3. 19	運 転 中	B充てんポンプマニホールドカパーボルトの損傷	—	法律
		H17. 4. 28				0-
26	美浜1号機	H17. 3. 22	運 転 中	A余熱除去ポンプの待機除外	—	—
		H17. 3. 25				—