

平成17年度安全協定に基づく異常事象報告一覧

件番	発電所名	発生日	事象発生時 運転状況	事象概要	影響等	国への報告区分
		終結日				評価尺度
1	美浜3号機	H17. 4. 6	定期検査中	4－3C母線停電に伴うA非常用ディーゼル発電機の自動起動	－	－
		H17. 4. 6				－
2	美浜1号機	H17. 4. 28	定期検査中	補助建屋排気筒のひび割れおよびドレン管の接続不良	－	法律
		H17. 7. 27				評価対象外
3	大飯2号機	H17. 6. 3	定期検査中	B－非常用母線の一時的な停電	－	－
		H17. 6. 16				－
4	敦賀2号機	H17. 6. 8	運 転 中	原子炉格納容器内床面等でのハウ酸の発見に伴う原子炉手動停止	手動停止	－
		H17. 7. 3				－
5	高浜3号機	H17. 6. 24	定期検査中	可動小型中性子束検出器の所在不明	－	法律
		H17. 9. 29				1
6	敦賀1号機	H17. 7. 8	運 転 中	炉心スプレイB系の待機除外	－	－
		H17. 7. 11				－
7	大飯2号機	H17. 7. 16	定期検査中 (調整運転中)	発電機固定子冷却水のわずかな漏えい	発電停止	－
		H17. 7. 23				－
8	高浜4号機	H17. 7. 20	運 転 中	B非常用ディーゼル発電機の待機除外	－	－
		H17. 7. 25				－
9	美浜1号機	H17. 8. 5	定期検査中	A－主給水ポンプ下部ケーシングからの漏えい	－	－
		H17. 8. 22				－
10	大飯1,2号機	H17. 8. 8	1号機:運 転 中 2号機:調整運転中	廃樹脂処理装置中和タンク・濃縮器室でのわずかな漏えい	－	－
		H17. 8. 24				－
11	美浜3号機	H17. 8. 23	定期検査中	2次系純水系統におけるトリチウムの検出	－	－
		H17. 9. 26				－
12	高浜1号機	H17. 9. 4	定期検査中	取水路清掃作業中の労働災害	－	－
		H17. 9. 10				－
13	敦賀1号機	H17. 9. 9	運 転 中	原子炉給水ポンプC補助油ポンプの点検に伴う出力降下	出力抑制	－
		H17. 9. 18				－
14	美浜3号機	H17. 9. 16	定期検査中	補助蒸気配管サポートの損傷	－	－
		H17. 9. 30				－
15	美浜1号機	H17. 9. 17	定期検査中 (調整運転中)	B－湿分分離加熱器加熱蒸気ドレン管からの蒸気漏れに伴う出力降下	出力抑制	－
		H17. 11. 14				－
16	大飯1号機	H17. 9. 20	定期検査中	B－余熱除去ポンプシール水冷却器空気抜き弁からの漏えい	－	－
		H17. 10. 21				－
17	大飯1号機	H17. 9. 26	定期検査中	循環水管点検準備に伴う運転員の負傷	－	－
		H17. 10. 4				－
18	美浜1号機	H17. 9. 29	定期検査中 (調整運転中)	加圧器安全弁出口温度の上昇	手動停止	－
		H17. 11. 11				－
19	美浜1号機	H17. 9. 29	定期検査中 (調整運転中)	A－1次冷却材ポンプ軸シール水漏えいに伴う原子炉手動停止	手動停止	法律
		H17. 11. 11				0-
20	敦賀2号機	H17. 10. 13	運 転 中	B非常用ディーゼル発電機の待機除外	－	－
		H17. 10. 21				－
21	高浜4号機	H17. 11. 2	運 転 中	「原子炉トリップパースシャル作動」警報の発信	－	－
		H17. 11. 3				－
22	敦賀1号機	H17. 11. 22	定期検査中	高圧タービン点検作業中の負傷	－	－
		H17. 11. 26				－
23	大飯1,2号機	H17. 12. 1	1号機:定期検査中 2号機:運 転 中	海水淡水化装置に供給している補助蒸気配管での蒸気漏れと支持金具の損傷	－	－
		H17. 12. 24				－
24	大飯発電所	H17. 12. 22	1号機:調整運転中 2,3,4号機:運転中	送電系統事故による1,2号機の原子炉自動停止と3,4号機の所内単独運転	1,2号機:自動停止 3,4号機:出力抑制	－
		H17. 12. 29				－
25	敦賀2号機	H18. 2. 11	運 転 中	送電系統への落雷による所内単独運転	出力抑制	－
		H18. 2. 13				－
26	大飯3,4号機	H18. 3. 22	3号機:運 転 中 4号機:調整運転中	廃棄物処理建屋内での火災	－	－
		H18. 10. 30				－