

平成18年度安全協定に基づく異常事象報告一覧

件番	発電所名	発生日	事象発生時 運転状況	事象概要	影響等	国への報告区分
		終結日				評価尺度
1	敦賀1号機	H18. 5. 8	運 転 中	可燃性ガス濃度制御系の流量調整弁動作不良に伴う待機除外	—	—
		H18. 5. 31				—
2	美浜3号機	H18. 5. 16	定期検査中	格納容器内での水漏れ	—	—
		H18. 5. 23				—
3	敦賀1号機	H18. 6. 1	運 転 中	復水器伝熱管からの海水漏えいに伴う出力降下	出力抑制	—
		H18. 6. 18				—
4	美浜2号機	H18. 6. 24	運 転 中	5A高圧給水加熱器ドレンライン逆止弁フランジ部からの蒸気漏れに伴う出力降下	出力抑制	—
		H18. 7. 4				—
5	敦賀2号機	H18. 7. 1	定期検査中 (調整運転中)	脱気器タンク水位制御弁の不調に伴う原子炉手動停止	手動停止	—
		H18. 7. 15				—
6	敦賀1号機	H18. 7. 20	運 転 中	原子炉再循環ポンプBメカニカルシールの機能低下に伴う原子炉手動停止	手動停止	—
		H18. 7. 30				—
7	高浜3号機	H18. 8. 18	運 転 中 (出力降下中)	「B-SG水位異常低」警報発信による原子炉自動停止	自動停止	法律
		H18. 11. 17				0+
8	大飯4号機	H18. 8. 25	運 転 中	B-電動補助給水ポンプの待機除外	—	—
		H18. 8. 26				—
9	敦賀2号機	H18. 10. 4	定期検査中 (調整運転中)	原子炉補機冷却水冷却器の点検・補修に伴う原子炉手動停止	手動停止	法律
		H18. 11. 24				0-
10	高浜1号機	H19. 1. 14	定期検査中	原子炉補助建屋内（管理区域内）での水漏れ	—	—
		H19. 2. 28				—
11	敦賀1号機	H19. 2. 9	運 転 中	高圧注水系の待機除外	—	—
		H19. 2. 19				—
12	美浜1号機	H19. 2. 16	定期検査中	余熱除去系統サンプリングラインの溶接事業者検査手続き漏れ	—	—
		H19. 3. 19				—
13	敦賀1号機	H19. 2. 17	定期検査中	復水移送配管流量計からの水漏れ	—	—
		H19. 3. 29				—
14	大飯1号機	H19. 3. 19	定期検査中	仮設レール撤去作業中の負傷	—	—
		H19. 3. 23				—