

平成21年度安全協定に基づく異常事象報告一覧

件 番	発 電 所 名	発 生 日	事象発生時 運 転 状 況	事 象 概 要	影響等	国への報告区分
		終 結 日				評価尺度
1	敦賀2号機	H21. 5. 7	運 転 中	原子炉格納容器内手動弁でのホ ウ酸析出	—	—
		H21. 5. 7				—
2	敦賀1号機	H21. 5. 13	定期検査中	制御棒駆動水圧系統ベント弁 シート部の傷	—	法律
		H21. 9. 17				0 -
3	敦賀1号機	H21. 5. 23	定期検査中	フィルタスラッジ貯蔵タンク室 内での漏えい	—	—
		H21. 9. 28				—
4	大飯1,2号機	H21. 7. 7	運 転 中	ほう酸補助タンク設置工事に おける協力会社社員の負傷	—	—
		H21. 8. 18				—
5	敦賀1号機	H21. 7. 13	定期検査中	タービン建屋での協力会社 作業員の負傷	—	—
		H21. 7. 20				—
6	大飯2号機	H21. 8. 31	運 転 中	1次冷却材中の放射能濃度の 上昇（燃料集合体の漏えい）	手動停止	—
		H22. 1. 30				—
7	ふ げ ん	H21. 10. 8	廃止措置中	原子炉補助建屋内にある試験装置からの わずかな重水（トリチウムを含む）漏えい	—	法律
		H21. 12. 9				0 -
8	敦賀1号機	H21. 10. 14	定期検査中	高圧注水系ディーゼル冷却用 海水配管の減肉	—	法律
		H21. 11. 26				0 -
9	大飯1号機	H21. 10. 12	定期検査中	プラント排気筒ガスモニタの一時的な指示値 の上昇（水素再結合装置にあるガス分析装置 の入口酸素濃度計の自動校正）	—	—
		H21. 12. 7				—
10	美浜1号機	H21. 11. 13	定期検査中 （調整運転中）	発電機出力上昇操作中の不具合 による発電停止	発電停止	法律
		H21. 11. 24				0 -
11	敦賀2号機	H21. 12. 2	運 転 中	一次冷却材ポンプ電源母線計測盤 （原子炉保護計装）の電源未投入	—	—
		H21. 2. 1				—
12	もんじゅ	H21. 12. 11	建 設 中	非常用ディーゼル発電機Aの自動負荷投入確認に伴う補助冷却 設備空気冷却器用送風機（遮断器）の動作不良	—	—
		H21. 12. 25				—
13	大飯1号機	H21. 12. 24	定期検査中 （調整運転中）	プラント排気筒ガスモニタの一時的な指示値の 上昇（体積制御タンク水位計の検出配管内の水 抜き作業）	—	—
		H22. 1. 18				—
14	敦賀1号機	H22. 1. 19	運 転 中	主蒸気圧力制御系の圧力伝送器 からの水漏れ	—	—
		H22. 2. 9				—
15	大飯1号機	H22. 2. 1	運 転 中	1次冷却材中の放射能濃度の 上昇（燃料集合体の漏えい）	手動停止	—
		H22. 5. 20				—
16	ふ げ ん	H22. 2. 3	廃止措置中	重水循環ポンプ用熱交換器の除染作業中にお ける放射性物質を吸着した樹脂の漏えい	—	—
		H22. 3. 9				—
17	高浜2号機	H22. 3. 8	運 転 中	補助建屋排気筒ガスモニタの 一時的な指示値の上昇	—	—
		H22. 4. 14				—
18	高浜4号機	H22. 3. 16	定期検査中	蒸気発生器伝熱管の損傷	—	法律
		H22. 5. 10				0 -
19	美浜2号機	H22. 3. 19	運 転 中	化学体積制御系統の空気抜き 配管溶接部からの漏えい	手動停止	法律
		H22. 4. 9				0 -