

平成22年度安全協定に基づく異常事象報告一覧

件番	発電所名	発生日	事象発生時 運転状況	事象概要	影響等	国への報告区分
		終結日				評価尺度
1	敦賀2号機	H22. 4. 5	定期検査中	原子炉格納容器内の弁からの水漏れ	-	-
		H22. 4. 30				-
2	美浜2号機	H22. 4. 19	運 転 中	1次冷却材中の放射能濃度の上昇(燃料集合体からの漏えい)	手動停止	-
		H22. 7. 3				-
3	高浜2号機	H22. 5. 11	運 転 中	発電機B水素ガス冷却器冷却水配管からの漏れに伴う出力抑制	出力降下	-
		H22. 5. 21				-
4	高浜4号機	H22. 5. 12	定期検査中 (調整運転中)	発電機水素ガス冷却器の冷却水入口弁フランジ部からの漏れによる発電停止	発電停止	-
		H22. 5. 27				-
5	高浜1号機	H22. 5. 14	運 転 中	タービン動補助給水ポンプの待機除外	-	-
		H22. 5. 18				-
6	敦賀1号機	H22. 6. 10	運 転 中	湿分分離器ドレンタンクからの蒸気漏れに伴う原子炉手動停止	手動停止	-
		H22. 7. 31				-
7	大飯2号機	H22. 8. 10	定期検査中	主復水タンク内での協力会社作業員の負傷	-	-
		H22. 9. 2				-
8	もんじゅ	H22. 9. 6	建 設 中	燃料交換片付け作業中における炉内中継装置の落下	-	法律 0-(暫定)
9	美浜2号機	H22. 10. 26	定期検査中 (調整運転中)	調整運転中における電気出力の変動	-	-
		H22. 10. 28				-
10	美浜2号機	H22. 11. 1	定期検査中 (調整運転中)	原子炉格納容器空気再循環ファン定期試験における運転上の制限の逸脱	-	-
		H22. 11. 4				-
11	敦賀発電所	H22. 12. 2	1号機:運転中 2号機:運転中	固体廃棄物貯蔵庫A棟1階での火災	-	-
		H23. 3. 3				-
12	もんじゅ	H22. 12. 28	建 設 中	C-非常用ディーゼル発電機シリンダライナーのひび割れ	-	法律 0-(暫定)
		H23. 6. 24				
13	敦賀1号機	H23. 1. 12	運 転 中	高圧注水系ディーゼル駆動ポンプ手動起動試験における運転上の制限の逸脱	-	-
		H23. 2. 16				-
14	高浜1号機	H23. 2. 7	定期検査中	タービン建屋内での協力会社作業員の負傷	-	-
		H23. 2. 25				-
15	高浜3号機	H23. 3. 8	運 転 中	補助建屋における協力会社作業員の負傷	-	-
		H23. 4. 7				-
16	高浜1号機	H23. 3. 9	定期検査中	非常用ディーゼル発電機からの潤滑油漏えい	-	-
		H23. 4. 12				-