

## 平成 23 年度安全協定に基づく異常事象報告一覧

件 番	発 電 所 名	発 生 日	事象発生時 運 転 状 況	事 象 概 要	影 響 等	国への報告区分 評価尺度
		終 結 日				
1	敦賀 2 号機	H23. 5. 2	運 転 中	1 次冷却材中の放射能濃度の上昇	手動停止	—
		H23. 7. 25				—
2	大飯 1 号機	H23. 7. 15	定期検査中 (調整運転中)	C-蓄圧タンク圧力の低下に伴う 原子炉手動停止	手動停止	—
		H23. 9. 20				—
3	高浜 4 号機	H23. 8. 18	定期検査中	蒸気発生器伝熱管の損傷	—	法律
						0-
4	敦賀 1 号機	H23. 9. 27	定期検査中	海水戻り配管からの海水漏れに伴う非 常用ディーゼル発電機(A)待機除外	—	—
		H23. 10. 7				—
5	美浜 2 号機	H23. 12. 7	運 転 中	A-加圧器スプレッドグランドリークオ フ流量の増加による原子炉手動停止	手動停止	—
						—
6	高浜 2 号機	H23. 12. 31	定期検査中	タービン建屋内での協力会社作業 員の負傷	—	—
		H24. 1. 16				—
7	高浜 3 号機	H24. 3. 29	定期検査中	蒸気発生器伝熱管の損傷	—	法律
						0-