

平成 24 年度安全協定に基づく異常事象報告一覧

件 番	発 電 所 名	発 生 日	事象発生時 運 転 状 況	事 象 概 要	影響等	国への報告区分 評価尺度
		終 結 日				
1	敦賀 2 号機	H24. 8. 21	定期検査中	管理区域内での協力会社作業員の 負傷	—	—
		H24. 9. 14				—
2	高浜 1 号機	H24. 9. 4	定期検査中	空冷式非常用発電装置用中継系統盤他改 良工事における協力会社作業員の負傷	—	—
		H24. 9. 10				—
3	美浜 1 号機	H25. 2. 6	定期検査中	Aー非常用ディーゼル発電機の過 給機故障	—	法律
		H25. 4. 26				0-（暫定）
4	大飯 3 号機	H25. 2. 6	運 転 中	B系非常用直流母線の一時的な停 電による運転上の制限の逸脱	—	—
		H25. 3. 26				—