

平成 30 年度 安全協定に基づく異常事象報告一覧

件 番	発 電 所 名	発 生 日	事象発生時 運 転 状 況	事 象 概 要	影 響 等	国への報告区分 評価尺度
		終 結 日				
1	もんじゅ	H30. 6. 5	廃止措置中	管理区域内における負傷	—	—
		H30. 6. 14				—
2	高浜発電所 4号機	H30. 6. 22	定期検査中	蒸気発生器伝熱管の損傷	—	法律
		H30. 9. 3				0
3	高浜発電所 4号機	H30. 8. 19	定期検査中	タービン動補助給水ポンプの運 転上の制限の逸脱	—	—
		H30. 8. 19				—
4	高浜発電所 4号機	H30. 8. 20	定期検査中	原子炉容器上蓋の温度計引出管接 続部からの蒸気漏れ	—	—
		H30. 8. 30				—
5	高浜発電所 3号機	H30. 9. 12	定期検査中	蒸気発生器伝熱管の損傷等	—	法律
		H30. 11. 9				0
6	高浜発電所 1号機	H30. 10. 6	定期検査中	格納容器上部遮蔽設置工事におけ る協力会社作業員の負傷	—	—
		H30. 10. 15				—