

令和元年度安全協定に基づく異常事象報告一覧

件 番	発 電 所 名	発 生 日	事象発生時	事 象 概 要	影 響 等	国への報告区分
		終 結 日	運 転 状 況			評 価 尺 度
1	美浜発電所 3号機	R元. 9. 20	定期検査中	使用済燃料ピット耐震補強工事における協力会社作業員の負傷	—	—
		R元. 9. 26				—
2	高浜発電所 1、2号機	R元. 9. 20	定期検査中	安全対策工事における協力会社作業員の負傷	—	—
		R元. 11. 6				—
3	高浜発電所 4号機	R元. 10. 17	定期検査中	蒸気発生器伝熱管の損傷	—	法律
		R 2. 2. 1				0
4	大飯発電所 3、4号機	R元. 10. 31	運転中	トンネル工事中の協力会社作業員の負傷	—	—
		R元. 11. 8				—
5	高浜発電所 3号機	R 2. 2. 18	定期検査中	蒸気発生器伝熱管の損傷	—	法律
						0
6	美浜発電所 3号機	R 2. 2. 27	定期検査中	格納容器上部遮蔽設置工事における協力会社作業員の負傷	—	—
		R 2. 2. 28				—
7	高浜発電所 1、2号機	R 2. 3. 13	定期検査中	トンネル工事における協力会社作業員の労働災害	—	—
		R 2. 3. 31				—