

令和4年度 安全協定に基づく異常事象報告一覧

件番	発電所名	発生日	事象発生時	事象概要	影響等	国への報告区分
		終結日	運転状況			評価尺度
1	高浜4号機	R4. 7. 8	定期検査中	蒸気発生器伝熱管の損傷	—	法律
		R4. 11. 6				0
2	高浜3号機	R4. 7. 21	定期検査中	タービン動補助給水ポンプの運転上の制限逸脱	—	—
		R4. 7. 22				—
3	美浜3号機	R4. 8. 1	定期検査中	封水注入フィルタ室付近での水の漏えい	—	—
		R4. 8. 22				—
4	美浜3号機	R4. 8. 29	定期検査中	Aアキュムレータの運転上の制限の逸脱	—	—
		R4. 8. 29				—
5	高浜4号機	R4. 10. 21	定期検査中	加圧器逃がし弁の運転上の制限の逸脱	—	—
		R4. 10. 29				—
6	高浜3号機	R4. 10. 30	運転中	A-非常用ディーゼル発電機の運転上の制限の逸脱	—	—
		R4. 12. 20				—
7	高浜4号機	R5. 1. 30	運転中	「PR中性子束急減トリップ」警報発信による原子炉自動停止	自動停止	法律
		R5. 3. 25				0