

原子力発電所の運転および廃止措置状況

原子力安全対策課
令和3年10月1日現在

1. 稼働実績 (設備容量 8基 計 773.8万kW)

発電所名	項目	現状	利用率・稼働率(%)		発電電力量(億kWh)	
			令和3年度	運開後累計	令和3年度	運開後累計
日本原子力発電(株) 敦賀発電所	2号機	定期検査中 (H23.8.29～未定)	0.0 0.0	54.6 54.7	0.0	1,922.9
関西電力(株) 美浜発電所	3号機	運転中 (起動:R3.6.23、並列:R3.6.29) (営業運転再開:R3.7.27)	51.8 51.6	55.4 55.9	18.8	1,799.0
関西電力(株) 大飯発電所	3号機	運転中 (起動:R3.7.3、並列:R3.7.5) (営業運転再開:R3.7.30)	46.4 47.7	64.9 64.6	24.0	1,998.4
	4号機	運転中 (起動:R3.1.15、並列:R3.1.17) (営業運転再開:R3.2.12)	102.3 100.0	70.0 69.5	53.0	2,075.5
関西電力(株) 高浜発電所	1号機	定期検査中 (H23.1.10～R5.6中旬予定)	0.0 0.0	54.2 54.6	0.0	1,838.6
	2号機	定期検査中 (H23.11.25～R5.7中旬予定)	0.0 0.0	54.8 55.2	0.0	1,819.2
	3号機	運転中 (起動:R3.3.7、並列:R3.3.10) (営業運転再開:R3.4.5)	105.0 100.0	70.2 69.2	40.1	1,964.1
	4号機	運転中 (起動:R3.4.12、並列:R3.4.15) (営業運転再開:R3.5.13)	96.0 92.0	70.2 69.4	36.6	1,944.1
		合計	50.8 48.9	61.2 60.8	172.6	15,362.3

(注1) 利用率・稼働率・電力量は令和3年9月末現在、累計は営業運転開始以降。また、利用率・稼働率は四捨五入、電力量は切り捨て

$$(上段) \text{設備利用率} = \frac{\text{発電電力量}}{\text{認可出力} \times \text{暦時間}} \times 100 \text{ (%)}$$

$$(下段) \text{時間稼働率} = \frac{\text{発電時間}}{\text{暦時間}} \times 100 \text{ (%)}$$

2. 各発電所の状況（令和3年10月1日時点）

（1）運転中のプラント

発電所名	状況
美浜3号機	運転中（R3.7.27～） ・原子炉起動（R3.6.23 10:00）、並列（R3.6.29 15:00）、営業運転開始（R3.7.27 17:00） ・次回定期検査の予定（R3.10 下旬） 特定重大事故等対処施設設置工事（R4.9 完了予定）【設置期限 R3.10.25】
大飯3号機	運転中（R3.7.30～） ・原子炉起動（R3.7.3 21:00）、並列（R3.7.5 16:59）、営業運転開始（R3.7.30 15:00） ・次回定期検査の予定（R4.8 下旬） 特定重大事故等対処施設設置工事（R4.12 完了予定）【設置期限 R4.8.24】
大飯4号機	運転中（R3.2.12～） ・原子炉起動（R3.1.15 21:00）、並列（R3.1.17 19:00）、営業運転開始（R3.2.12 14:40） ・次回定期検査の予定（R4.3 中旬） 特定重大事故等対処施設設置工事（R4.8 完了予定）【設置期限 R4.8.24】
高浜3号機	運転中（R3.4.5～） ・原子炉起動（R3.3.7 19:00）、並列（R3.3.10 17:00）、営業運転開始（R3.4.5 17:10） ・次回定期検査の予定（R4.3 上旬）
高浜4号機	運転中（R3.5.13～） ・原子炉起動（R3.4.12 19:00）、並列（R3.4.15 17:00）、営業運転開始（R3.5.13 16:50） ・次回定期検査の予定（R4.5 下旬）

（2）停止中のプラント

発電所名	状況
敦賀2号機	第18回定期検査中（H23.8.29～未定） ・発電停止（H23.5.7 17:00）、原子炉停止（H23.5.7 20:00） 安全性向上対策工事（完了時期未定）
高浜1号機	第27回定期検査中（H23.1.10～R5.6 中旬予定） ・発電停止（H23.1.10 10:03）、原子炉停止（H23.1.10 12:20） 特定重大事故等対処施設設置工事（R5.5 完了予定）【設置期限 R3.6.9】
高浜2号機	第27回定期検査中（H23.11.25～R5.7 中旬予定） ・発電停止（H23.11.25 23:02）、原子炉停止（H23.11.26 2:26） 安全性向上対策工事（R3.12 完了予定） 特定重大事故等対処施設設置工事（R5.6 完了予定）【設置期限 R3.6.9】

（3）廃止措置中のプラント

発電所名	状況
ふげん	廃止措置中（H20.2.12～） ・原子炉建屋内機器等の解体撤去作業中（R元.7.1～）
もんじゅ	廃止措置中（H30.3.28～） 第2回定期事業者検査中（R3.9.14～R4.8 下旬予定）
敦賀1号機	廃止措置中（H29.4.19～） ・タービン補機冷却系熱交換器他解体撤去作業中（R3.2.22～） 第4回定期事業者検査中（R3.4.1～R3.11 下旬予定）
美浜1号機 美浜2号機	廃止措置中（H29.4.19～） ・2次系設備の解体撤去作業中（1号 H30.4.2～、2号 H30.3.12～）
大飯1号機 大飯2号機	廃止措置中（R元.12.11～） ・2次系設備の解体撤去作業中（R2.4.1～） ・系統除染作業中（R2.4.1～）

3. 原子力規制委員会への申請状況（令和3年10月1日時点）

（1）新規制基準適合性に係る申請を実施中のプラント

発電所名	申請	申請日	補正書提出日	許認可日
敦賀2号機*	原子炉設置変更許可	H27.11.5	-	-
	工事計画認可	-	-	-
	保安規定変更認可	H27.11.5	-	-

* 令和2年2月 原子力規制庁が敷地内破碎帯に係る審査資料のボーリングコア柱状図データの書き換えについて指摘
 令和2年10月 原子力規制庁は、書き換えの原因分析については原子力規制検査で確認することとし、審査を継続する方針を決定
 令和3年8月 原子力規制委員会は、原子力規制検査の経過報告を受けて、審査資料の品質を確保する業務プロセスの構築が確認されるまで審査会合を実施しないことを決定

特定重大事故等対処施設の設置^{*1}に係る申請

発電所	申請	申請日	補正書提出日	許認可日	設置期限日
美浜	原子炉設置変更許可	H30.4.20	R 2. 4. 1, R 2. 5. 22	R 2. 7. 8	R 3. 10. 25
	工事計画認可	R 2. 7. 10	R 3. 3. 24, R 3. 3. 31	R 3. 4. 6	
	保安規定変更認可	R 3. 9. 17	-	-	
大飯	原子炉設置変更許可	H31.3.8	R 2. 12. 26, R 2. 2. 5	R 2. 2. 26	R 4. 8. 24
	工事計画認可 ^{*2}	R 2. 3. 6	R 2. 4. 14, R 2. 12. 14	R 2. 12. 22	
	保安規定変更認可	R 2. 8. 26	R 3. 4. 30, R 3. 8. 13	R 3. 8. 24	
		R 3. 9. 17	-	-	

*1 原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突やその他のテロリズム等により、原子炉を冷却する機能が喪失し、炉心が著しく損傷した場合に備えて、格納容器の破損を防止するための機能を有する施設
 本体施設の工事計画認可から5年間の経過措置期間（法定猶予期間）までに設置することが要求されている。

*2 複数回に分割して申請

4. 燃料輸送実績（令和3年9月4日～10月1日）

＜新燃料輸送＞

なし

＜使用済燃料輸送＞

なし

5. 低レベル放射性廃棄物輸送実績（令和3年9月4日～10月1日）

なし

1. 記者発表実績 (令和3年9月4日～10月1日)

年月日	番号	概要
R3.9.13	23	高速増殖原型炉もんじゅの第2回定期事業者検査開始について
R3.9.27	24	高浜発電所の低レベル放射性廃棄物の輸送について
R3.10.1	25	新型転換炉原型炉ふげんの第2回定期事業者検査開始について

2. 主な出来事 (令和3年9月4日～10月1日)

なし

新規制基準適合審査等に係る許認可の実績

1. 新規制基準適合性に係る申請

発電所	申請	申請日	補正書提出日	許認可日
美浜	原子炉設置変更許可	H27. 3. 17	H28. 5. 31, H28. 6. 23	H28. 10. 5
	工事計画認可	H27. 11. 26	H28. 2. 29, H28. 5. 31, H28. 8. 26, H28. 10. 7	H28. 10. 26
	保安規定変更認可	H27. 3. 17	R 元. 7. 31	R 2. 2. 27
大飯	原子炉設置変更許可	H25. 7. 8	H28. 5. 18, H28. 11. 18, H29. 2. 3, H29. 4. 24	H29. 5. 24
	工事計画認可	H25. 7. 8 H25. 8. 5 ^{*1}	H28. 12. 1, H29. 4. 26, H29. 6. 26, H29. 7. 18, H29. 8. 15	H29. 8. 25
	保安規定変更認可	H25. 7. 8	H28. 12. 1, H29. 8. 25	H29. 9. 1
高浜	原子炉設置変更許可	H27. 3. 17	H28. 1. 22, H28. 2. 10, H28. 4. 12	H28. 4. 20
	工事計画認可	H27. 7. 3	H27. 11. 16, H28. 1. 22, H28. 2. 29, H28. 4. 27, H28. 5. 27	H28. 6. 10
	保安規定変更認可	R 元. 7. 31	-	R 3. 2. 15
高浜	原子炉設置変更許可	H25. 7. 8	H26. 10. 31, H26. 12. 1, H27. 1. 28	H27. 2. 12
	工事計画 認可	3号機 H25. 7. 8 H25. 8. 5 ^{*2}	H27. 2. 2, H27. 4. 15, H27. 7. 16, H27. 7. 28	H27. 8. 4
		4号機 H25. 7. 8 H25. 8. 5 ^{*2}	H27. 2. 2, H27. 4. 15, H27. 9. 29	H27. 10. 9
高浜	保安規定変更認可	H25. 7. 8	H27. 6. 19, H27. 9. 29	H27. 10. 9
	原子炉設置変更許可 ^{*3}	R 元. 9. 26	R 2. 8. 20	R 2. 12. 2
	工事計画認可 ^{*3}	R 2. 10. 16	-	R 3. 2. 8

※1 H28. 12. 1 の補正書に H25. 8. 5 の申請内容を含めたため、H25. 8. 5 の申請を取り下げた。

※2 H27. 2. 2 の補正書に H25. 8. 5 の申請内容を含めたため、H25. 8. 5 の申請を取り下げた。

※3 津波警報が発表されない可能性のある津波への対応に係るもの

特定重大事故等対処施設の設置^{*1}に係る申請

発電所	申請	申請日	補正書提出日	許認可日	設置期限日
高浜	1、2号機	原子炉設置変更許可	H28. 12. 22	H29. 4. 26, H29. 12. 15	R 3. 6. 9
		工事計画認可 ^{*2}	H30. 3. 8	H30. 10. 5, H31. 2. 19, H31. 3. 20, H31. 4. 9, H31. 4. 19	
			H30. 11. 16	R 元. 5. 31, R 元. 8. 2, R 元. 8. 21	
			H31. 3. 15	R 元. 8. 2, R 元. 9. 27	
			R 元. 5. 31	R 元. 12. 25, R 2. 2. 13	
	3、4号機	原子炉設置変更許可	H26. 12. 25	H28. 6. 3, H28. 7. 12	H28. 9. 21
		工事計画認可	H29. 4. 26	H30. 12. 21, H31. 4. 26, R 元. 7. 17, R 元. 7. 30	R 元. 8. 7
		保安規定変更認可	R 2. 4. 17	R 2. 9. 8, R 2. 9. 17 R 2. 9. 28	R 2. 10. 7

※1 原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突やその他のテロリズム等により、原子炉を冷却する機能が喪失し、炉心が著しく損傷した場合に備えて、格納容器の破損を防止するための機能を有する施設
本体施設の工事計画認可から5年間の経過措置期間（法定猶予期間）までに設置することが要求されている。

※2 複数回に分割して申請

2. 運転期間の延長に係る申請

発電所	申請	申請日	補正書提出日	認可日
美浜	3号機	運転期間延長認可（運転期間60年） [*] 保安規定変更認可（高経年化技術評価など）	H27. 11. 26	H28. 3. 10, H28. 5. 31, H28. 8. 26, H28. 10. 28
高浜	1、2号機	運転期間延長認可（運転期間60年） [*] 保安規定変更認可（高経年化技術評価など）	H27. 4. 30	H27. 7. 3, H27. 11. 16, H28. 2. 29, H28. 4. 27, H28. 6. 13

※ 原子炉等規制法において、運転期間は40年とされているが、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けることで、1回に限り20年を上限として延長が可能とされている。