

平成15年12月19日
原子力安全対策課
(1 5 - 1 0 4)
< 16時30分記者発表 >

送電線への落雷による原子炉自動停止について

このことについて、日本原子力発電株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記

敦賀発電所1号機は、平成15年8月9日から運転中のところ、平成15年12月19日15時28分、送電系統の落雷の影響により、「負荷喪失」の警報が発報し、原子炉が自動停止した。

停止後、必要な所内電源は確保されており、原子炉の冷却系統は正常である。また、本事象による周辺環境への放射能の影響はない。