

平成16年6月8日
原子力安全対策課
(1 6 - 2 2)
< 12時資料配付 >

敦賀発電所1号機の原子炉自動停止について

このことについて、日本原子力発電株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記

敦賀発電所1号機（沸騰水型軽水炉；定格電気出力35.7万kW）は、平成16年1月3日から定格熱出力一定運転中のところ、6月8日11時04分、タービン加減弁の急速閉により「負荷遮断」の警報が発報し、原子炉が自動停止した。

停止後、必要な所内電源は確保されており、原子炉の冷却系統は正常である。現在、原子炉が自動停止した原因について調査中である。

本事象による周辺環境への放射能の影響はない。

問い合わせ先(担当：宮川) 内線2354・直通0776(20)0314
--

