

平成16年8月9日
原子力安全対策課
(16-46)
<16時45分記者発表>

美浜発電所3号機の原子炉自動停止について

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記

美浜発電所3号機(加圧水型軽水炉;定格電気出力82.6万kW)は、定格熱出力一定運転中の8月9日15時28分に、「3ASG給水<蒸気流量不一致トリップ>」警報が発信し、原子炉が自動停止し、引き続き、タービンが自動停止した。

原子炉自動停止後、タービン動補助給水ポンプおよび電動補助給水ポンプが自動起動し、蒸気発生器に給水を継続しており、プラント状態に異常はない。

発生直後、タービン建屋内に蒸気が充満し、負傷者が発生したため、救急車で病院へ搬送している。

原因については、現在調査中である。

なお、本事象による周辺環境への放射能の影響はない。

問い合わせ先(担当:伊藤) 内線2353・直通0776(20)0314
--