

平成18年8月19日  
原子力安全対策課  
(18—37)  
<2時40分発表>

高浜発電所3号機の原子炉自動停止について  
(「B-SG水位異常低」警報発信による原子炉自動停止)

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記

高浜発電所3号機(加圧水型軽水炉；定格電気出力87.0万kW)は第17回定期検査のため平成18年8月18日18時50分より出力降下を開始し、翌19日01時00分に発電停止する予定であったが、出力降下中の8月18日23時55分、電気出力約11%にてB系統の給水制御弁を主給水流量制御弁から主給水バイパス流量制御弁へ切替操作を行っていたところ、「B-SG水位異常低」警報が発信し、原子炉が自動停止した。

今後原因等について調査を行う。

なお、この事象による周辺環境への影響はない。

問い合わせ先(担当：三木)  
内線2354・直通0776(20)0314

概略系統図

