

平成19年5月11日
原子力安全対策課
(19-12)
<10時資料配付>

敦賀発電所2号機の新燃料輸送について

このことについて、日本原子力発電株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記

敦賀発電所2号機（加圧水型軽水炉；定格電気出力116.0万kW）は、本日、新燃料集合体32体を受け入れた。

1. 輸送年月日

平成19年5月10日17時45分 三菱原子燃料（株）発
（茨城県那珂郡東海村）
平成19年5月11日07時20分 敦賀発電所 着

2. 輸送数量等

| | |
|--------|-----|
| 新燃料集合体 | 32体 |
| 輸送容器 | 16個 |

3. 輸送物の種類

A型核分裂性輸送物

4. 輸送方法

陸上輸送

| |
|--|
| 問い合わせ先（担当：木下） 内線2357・直通0776(20)0314 |
|--|

「輸送における安全性について」

1. 輸送物の種類

A型核分裂性輸送物

2. 輸送容器の概要

型 式 ; M F C - 1 型 . . . 1 6 個

形 状 ; 円筒形

寸 法 ; 長さ約 5 m、外形約 1 m

重 量 ; 約 4 . 2 トン (輸送容器だけで約 2 . 8 トン)

材 質 ; 鋼鉄製

3. 輸送物の安全確認

本輸送物 (A型核分裂性輸送物) については、別添に示す国の安全基準を満たすことを、独立行政法人原子力安全基盤機構により確認されたものです。

4. 輸送上の安全対策

輸送にあたっては、車両の積付け・標識等、輸送上の十分な安全対策を実施している。

なお、万一緊急の事態が生じた場合にも、最寄りの消防・警察・自治体および官庁等に連絡するとともに、適切な措置を取ることにしており、十分な安全対策が講じられることとなっております。

『A型核分裂性輸送物の安全基準』

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第59条に基づき国が定めている『A型核分裂性輸送物』に係わる技術上の基準の主なものは、以下のとおりである。

①線量当量率

表面で、 2 ミリシーベルト／時以下
表面から1 m離れた位置で、 0.1 ミリシーベルト／時以下

②表面密度限度

α 線を放出する放射性物質の場合、 0.4 ベクレル/cm²以下
 α 線を放出しない放射性物質の場合、 4 ベクレル/cm²以下

また、A型核分裂性輸送物の試験条件には、

①一般の試験条件

水の吹きつけ試験、自由落下試験、圧縮試験、貫通試験

②特別の試験条件

9 m落下試験、棒上の1 m落下試験、耐火試験、浸漬試験

があり、これらの厳しい諸条件下においても容器の健全性を維持し、臨界の防止を確保するよう、法令の基準値を満足することになっている。