

平成 21 年 3 月 26 日  
原子力安全対策課  
( 2 0 - 1 0 8 )  
< 15 時資料配付 >

## 原子炉廃止措置研究開発センター（ふげん）の 第 2 1 回定期検査の終了について

このことについて、(独)日本原子力研究開発機構から下記のとおり連絡を受けた。

### 記

原子炉廃止措置研究開発センター（ふげん）は、廃止措置中のところ、平成 20 年 10 月 1 日より第 21 回定期検査を開始し、使用済燃料の取扱いまたは貯蔵に関する設備については、原子炉等規制法に基づく国の検査を受検し、それ以外の廃止措置中に機能を維持する必要がある設備・機器については、廃止措置計画に基づく自主点検を実施していたが、これらの検査や点検がすべて終了し、本日、経済産業省から検査合格書が交付されたことから、第 21 回定期検査を終了した。

今回定期検査を実施した施設は次のとおりである。

- (1) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
- (2) 原子炉冷却系統施設※
- (3) 放射性廃棄物の廃棄施設
- (4) 放射線管理施設
- (5) その他原子炉の附属設備（非常用電源設備を含む）
- (6) 廃止措置を実施するために必要な主要施設※

※：自主点検のみを実施した施設

### ○次回定期検査の予定

第 2 2 回定期検査：平成 2 1 年秋（1 0 月頃）開始予定

問い合わせ先(担当：木下) 内線2357・直通0776(20)0314
--

第21回定期検査実績工程表

項目	年月	平成20年				平成21年			
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
主要工程		10/1 ▼定期検査開始							3/26 ▼定期検査終了
法律に基づき施設定期検査を受検した施設	核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設				使用済燃料貯蔵設備点検		プール水給却浄化系点検 余熱除去系点検		
	放射性廃棄物の廃棄施設				液体・固体廃棄物処理系点検				
	放射線管理施設				放射線管理用計測装置点検 建屋換気系点検				
	非常用電源設備						直流・計装電源点検 非常用ディーゼル発電機点検		
廃止措置計画に基づき自主点検を実施した施設	核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設				プール水貯蔵タンク系点検				
	原子炉冷却系統施設		重水系点検		重水系点検		原子炉補機冷却系点検		
	放射性廃棄物の廃棄施設						焼却設備点検		
	放射線管理施設					非常用ガス処理系点検			
	その他原子炉の附属施設(非常用電源設備を含む)						電気設備点検		
	廃止措置を実施するために必要な主要施設					制御用空気圧縮設備点検			