

平成 23 年 4 月 26 日  
原子力安全対策課  
( 2 3 - 0 5 )  
< 10 時資料配付 >

## 大飯発電所 4 号機の新燃料輸送について

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

### 記

大飯発電所 4 号機（加圧水型軽水炉；定格電気出力 118 万 kW）は、本日、新燃料集合体 30 体を受け入れた。

なお、今回受け入れた新燃料は、高燃焼度燃料集合体（集合体最高燃焼度 55,000 MWd/t）である。

#### 1. 輸送年月日

平成 23 年 4 月 25 日 23 時 50 分 原子燃料工業株式会社熊取事業所 発  
(大阪府泉南郡熊取町)

平成 23 年 4 月 26 日 6 時 53 分 大飯発電所 着

#### 2. 輸送数量等

新燃料集合体	30 体
輸送容器	15 個

#### 3. 輸送物の種類

A型核分裂性輸送物

#### 4. 輸送方法

陸上輸送

問い合わせ先（担当：内園） 内線2353・直通0776(20)0314
--

<参考>

## 「輸送における安全性について」

### 1. 輸送物の種類

A型核分裂性輸送物

### 2. 輸送容器の概要

型式 ; NFI-V型・・・15個

形状 ; 円筒形

寸法 ; 全長約5m、外径約1m

重量 ; 約3.8トン（輸送容器だけで約2.4トン）

材質 ; ステンレス鋼製

### 3. 輸送物の安全確認

本輸送物（A型核分裂性輸送物）については、別添に示す国の安全基準を満たすことを、独立行政法人原子力安全基盤機構により確認されたものである。

### 4. 輸送上の安全対策

輸送にあたっては、車両の積付け・標識等、輸送上の十分な安全対策を実施している。

なお、万一緊急の事態が生じた場合にも、最寄りの消防・警察・自治体および官庁等に連絡するとともに、適切な措置を取ることにしており、十分な安全対策が講じられることとなっている。

## 『A型核分裂性輸送物の安全基準』

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第59条に基づき  
国が定めている『A型核分裂性輸送物』に係わる技術上の基準の主なものは、  
以下のとおりである。

### ①線量当量率

表面で、 2 ミリシーベルト／時以下  
表面から 1 m 離れた位置で、 0.1 ミリシーベルト／時以下

### ②表面密度限度

$\alpha$  線を放出する放射性物質の場合、 0.4 ベクレル／cm<sup>2</sup>以下  
 $\alpha$  線を放出しない放射性物質の場合、 4 ベクレル／cm<sup>2</sup>以下

また、 A型核分裂性輸送物の試験条件には、

### ①一般の試験条件

水の吹きつけ試験、自由落下試験、圧縮試験、貫通試験

### ②特別の試験条件

9 m 落下試験、棒上の 1 m 落下試験、耐火試験、浸漬試験

があり、これらの厳しい諸条件下においても容器の健全性を維持し、臨界の防  
止を確保するよう、法令の基準値を満足することとなっている。