

平成 28 年 2 月 29 日
原子力安全対策課
(2 7 - 2 9)
<15 時 00 分記者発表>

高浜発電所 4 号機の原子炉自動停止について

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記

高浜発電所 4 号機（加圧水型軽水炉；定格出力 87.0 万 kW）は、本日 14 時 01 分、並列操作を実施したところ、「主変・発電機内部故障」の警報が発信し、発電機が自動停止するとともに、タービンおよび原子炉が自動停止した。

原因については、現在調査中である。

なお、環境への放射能の影響はない。

問い合わせ先：原子力安全対策課 内線2354・直通0776(20)0314
--

高浜発電所4号機の原子炉自動停止について

