

平成 30 年 8 月 20 日  
原子力安全対策課  
( 3 0 - 2 4 )  
< 19 時記者発表 >

高浜発電所 4 号機の定期検査状況について  
(原子炉容器上蓋の温度計引出管接続部からの蒸気漏れ)

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記

高浜発電所 4 号機 (加圧水型軽水炉 ; 定格電気出力 87.0 万 kW) は、平成 30 年 5 月 18 日から第 21 回定期検査を実施しているが、原子炉起動に向けて、原子炉の昇温・昇圧操作を行っていた。

8 月 20 日 15 時頃、保修課員が原子炉上部の巡視点検を行っていたところ、原子炉容器上蓋に設置されている原子炉容器内温度計の引出管の接続部\*から僅かに蒸気が漏れていることを確認した。

今後、原因調査を実施する。

なお、この事象による環境への放射能の影響はない。

※ 原子炉容器内の温度計は引出管の中を通過しており、上蓋に引出管の接続部がある。

問い合わせ先  
原子力安全対策課 (有房)  
内線 2352・直通 0776(20)0314

高浜4号機 原子炉容器上蓋の温度計引出管接続部からの蒸気漏れ

発生場所

