

令和 6 年 7 月 12 日
原子力安全対策課
(0 6 - 1 8)
< 1 6 時資料配付 >

大飯発電所 1、2 号機の 第 3 回定期事業者検査の終了について

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記

大飯発電所 1、2 号機（加圧水型軽水炉：R1.12.11～ 廃止措置中）は、令和 6 年 1 月 4 日から実施していた第 3 回定期事業者検査を、本日、終了した。
なお、今回、定期事業者検査を実施した施設は次のとおりである。

- (1) 原子炉本体
- (2) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
- (3) 放射性廃棄物の廃棄施設
- (4) 放射線管理施設
- (5) 原子炉格納施設
- (6) その他原子炉の附属施設
- (7) その他主要施設

添付資料 1：大飯発電所 1 号機 第 3 回定期事業者検査実績工程表
添付資料 2：大飯発電所 2 号機 第 3 回定期事業者検査実績工程表

問い合わせ先(担当：有房) 内線2361・直通0776(20)0315
--

大飯発電所 1 号機 第 3 回定期事業者検査実績工程表

施設区分	2023年度			2024年度				備考
	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	
	▼検査開始 (1 月 4 日)						▼検査終了 (7 月 12 日)	
原子炉本体	1/4 1/17							放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉建屋（外部遮蔽壁）の外観検査
核燃料物質の取扱 施設及び貯蔵施設	1/26						7/4	核燃料物質取扱設備 等 【主な検査】 燃料ピットクレーンの機能・性能検査
放射性廃棄物の 廃棄施設	1/9					6/25		気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 プラント排気筒の外観検査
放射線管理施設				4/22		5/31		屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設	2/6						7/4	構造 等 【主な検査】 格納容器の外観検査
その他原子炉の 附属施設	1/4	2/15						非常用電源設備 等 【主な検査】 蓄電池の機能・性能検査
その他主要施設	1/4						7/12	原子炉補機冷却海水設備 等 【主な検査】 海水ポンプの機能・性能検査

大飯発電所 2 号機 第 3 回定期事業者検査実績工程表

施設区分	2023年度			2024年度				備考
	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	
	▼検査開始 (1 月 4 日)						▼検査終了 (7 月 12 日)	
原子炉本体	1/4 ■ 1/25							放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉建屋（外部遮蔽壁）の外観検査
放射性廃棄物の 廃棄施設		2/8 ■ 2/8						気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 プラント排気筒の外観検査
放射線管理施設					5/13 ■ 5/31			屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設		2/6 ■ 6/21						構造 等 【主な検査】 格納容器の外観検査
その他原子炉の 附属施設		2/20 ■ 2/20						非常用電源設備 等 【主な検査】 ディーゼル発電機の機能・性能検査
その他主要施設						6/3 ■ 7/12		原子炉補機冷却設備 等 【主な検査】 放射性機器冷却水ポンプの機能・性能検査