発電設備の総点検に係る県の対応について

平成 19 年 5 月 30 日
原子力安全対策課

平成 18 年

(11 月 30 日 国は事業者に対し発電設備の総点検を指示)

12 月 8 日 敦賀発電所の海水温度測定データ問題の公表
(13 日に追加調査結果を公表)

12 月 14 日 大飯発電所の海水温度測定データ問題の公表

12 月 14 日 県は県内三事業者に対し安全管理の徹底を要請

○県内発電所における海水温度測定データ問題を踏まえ、発電所のデータ管理など品質保証に万全を期すよう要請

平成 19 年

2 月 16 日 美浜発電所 1 号機の溶接事業者検査漏れの公表

3 月 30 日 事業者は発電設備の総点検結果を国および県等に報告

○日本原電および関西電力から県に報告
○通報連絡など安全協定の運用に係る案件があったことを踏まえ、県は事業者に対し、安全協定に基づく通報連絡の徹底を要請

4 月 3 日 大飯発電所への立入調査 (県およびおおい町)

○福井県 3 名とおおい町 2 名が、大飯発電所に立入調査
○キャビティ水移送実績の改ざんなどの案件について、記録等により事実関係を確認

4 月 4 日 敦賀発電所への立入調査 (県および敦賀市)

○福井県 2 名と敦賀市 2 名が、敦賀発電所に立入調査
○原子炉格納容器漏えい率検査における不正行為や化学体積制御系配管からの一次冷却材漏えいの通報遅れなどの案件

について、記録等により事実関係を確認

4月6日 事業者は再発防止対策を国および県等に報告

- 日本原電および関西電力から県に報告
- 県は事業者に対し、安全協定に基づく通報連絡の徹底や、責任を持って再発防止対策を進めることを要請

(4月20日 国は「発電設備の総点検に関する評価と今後の対応について」を公表)

4月23日 国は総点検に関する評価と今後の対応を県に説明

- 国は4月20日に公表した報告書に基づき県に説明
- 県は国に対し、事業者の厳正な監督・指導を要請

(5月7日 国は事業者に対し行政処分を命令
国は「発電設備の総点検結果に係る今後の対応30項目の具体化のための行動計画」を公表)

5月21日 事業者は再発防止対策の行動計画を国および県等に報告

- 日本原電および関西電力から県に報告
- 県は事業者に対し、責任を持って再発防止対策を進め、県民および国民の信頼回復に努めるよう要請